



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 07-01-2014
Version: 1
Modtaget: 19-12-2013
Påbegyndt: 19-12-2013
Ordrenr.: 251753

Orbicon A/S
Ringstedvej 20
4000 Roskilde
Att.: Trine Skov Jepsen

Sagsnavn: 3641200142
Lokalitet: Haderslev
Prøvested: Haderslev B1
Udtaget: 18-12-2013
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Orbicon/FIFL
Kunde: Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Prøvenr.:	135395/13		
Kommentar	*1		
Parameter		Enhed	Metode
PFC-forbindelser		-	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFHpA	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFOA	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFNA	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFBS	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFHxS	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFOS	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFDS	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFOSA	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163
PFHxA	<0.010	µg/l	DIN 38407 part. 2, AK L1163

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Trine Kornbeck